

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«14» мая 2024 г., 43240061000210575119

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**  
**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы города Кирова управления надзорной  
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кировской области**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«23» мая 2024 г., № 2405/038-43/447/ПВПР

(дата составления предписания)

обл Кировская, г Киров, пр-кт Октябрьский, Дом 122а, 88332679512, e-mail: gpn\_kirov@43.mchs.gov.ru

(адрес, номер телефона, адрес электронной почты органа, осуществляющего федеральный государственный надзор)

**Предписание  
об устранении нарушений обязательных требований**

**1. Профилактический визит проведен: « 23 » мая 2024 г., учетный номер 43240061000210575119.**

(указывается дата проведения, учетный номер в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

**2. Профилактический визит проведен в рамках:**

Осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

**3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):**

1. обл Кировская, г Киров, ул Московская, Дом 189 (336-ПП) Обязательный, не предусматривающий возможность отказа, профилактический визит в отношении государственных и муниципальных образовательных учреждений (в том числе осуществляющих деятельность в области здравоохранения) без возможности отказа

(указывается адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля)

**4. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:**

МКДОУ № 209 ГОРОДА КИРОВА, ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ АДРЕСА - ВЫПОЛНИТЕ ЗАПРОС В ЕГРЮЛ

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика)

**5. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:**

1. в здании детского сада № 209 отсутствует эвакуационное освещение  
**Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**  
Пункт 37 Правил, Прочее абзац 2. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'  
**Нарушенное обязательное требование:**  
Эвакуационное освещение должно находиться в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.  
**Срок устранения нарушения:**  
05.05.2025
2. Не обеспечено исправное состояние систем и установок противопожарной защиты - системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (к моменту достижения системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре предельного состояния (срока службы) на объекте не созданы новые системы (срок службы составных элементов указанных систем, смонтированных на объекте защиты и введенных в эксплуатацию 10.09.2008, составляет 10 лет).  
**Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**  
Пункт 54 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'  
**Нарушенное обязательное требование:**  
Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств.  
**Срок устранения нарушения:**  
05.05.2025
3. Лестницы 3-го типа на путях эвакуации, ведущих из спален групп, расположенных на втором этаже имеют ширину проступи 20 см. (согласно п. 4.4.2. «Свод правил Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

ширина проступи, как правило, не менее 25 см, а высота ступени - не более 22 см.)

**Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**

Часть 1, Глава 19, Статья 89. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

**Нарушенное обязательное требование:**


Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

**Срок устранения нарушения:**

05.05.2025

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, срок устранения нарушения)

старший инспектор ОНДПР города Кирова (государственный инспектор города Кирова Кировской области по пожарному надзору) Назарук Виталий Васильевич



(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного должностного лица, подписавшего предписание)

подпись

старший инспектор ОНДПР города Кирова (государственный инспектор города Кирова Кировской области по пожарному надзору) Назарук Виталий Васильевич, e-mail: nazarukvv@43.mchs.gov.ru, телефон: +78332208625

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«\_\_» часов «\_\_» минут «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. \_\_\_\_\_

(подпись)

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода

