



Отметка о размещении сведений в
едином реестре контрольных
(надзорных) мероприятий, QR-код
03.10.2021КНМ №
43210061000201167875



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Кировской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

Кировская обл., г. Киров, ул. Маклина, 65; тел. (8332)54-68-33, gu@43.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы города Кирова

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Киров, Октябрьский пр., 122а, тел. (8332)67-95-12, gpn_kirov@43.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 773/1

вручается:

Муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению

"Центр развития ребенка - Детский сад № 209" города Кирова

(указывается контролируемое лицо (лица), которому(ым) выдается предписание)

Во исполнение решения заместителя главного государственного инспектора города
Кирова по пожарному надзору Карпова Андрея Сергеевича от 01.10.2021 №773
в период с 06.10.2021 по 14.10.2021

Старшим инспектором ОНДПР г. Кирова капитаном внутренней службы Ячменевым Максимом
Борисовичем

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного
пожарного надзора)

проведена внеплановая выездная проверка здания детского сада по адресу: г. Киров,
ул. Московская, д. 189/1

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица:

И.о. заведующего МКДОУ "Центр развития ребенка - Детский сад № 209" города Кирова

Овсянникова Ольга Анатольевна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Из помещений медицинского кабинета ширина эвакуационного выхода составляет 0,58 м., вместо требуемых не менее 0,8	ст.53, ст. 89 Федерального закона от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». п.23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства №1479 от 16.09.2020 (далее – ППР в РФ). п. 4.2.19. СП 1.13130.2020 ширина выходов в свету - не менее 0,8 м.	17.10.2022	
2.	Из помещений процедурного кабинета ширина эвакуационного выхода составляет 0,58 м., вместо требуемых не менее 0,8	ст.53, ст. 89 Федерального закона от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». п.23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановле-	17.10.2022	

		нием Правительства №1479 от 16.09.2020 (далее – ППР в РФ). п. 4.2.19. СП 1.13130.2020 ширина выходов в свету - не менее 0,8 м.		
3.	Аварийное освещение находится в нерабочем состоянии (вышли из строя аккумуляторные батареи).	ст. 82, 89 ФЗ № 123-ФЗ, п. 4.3.12. СП 1.13130.2020 «Эвакуационные пути и выходы» п. 4.3 СП 31-110-2003 Свод правил по проектированию и строительству "Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий" (одобрен постановлением Госстроя РФ от 26 ноября 2003 г. N 194).	17.10.2022	
4.	Высота поручней лестницы 3-го типа ведущей из группы лиственница составляет 0,78м вместо требуемых 1,2м.	ст.53, ст. 89 Федерального закона от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». п. 4.4.7. СП 1.13130.2020 «Эвакуационные пути и выходы»; п. 1.92* СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения»	17.10.2022	
5.	Высота поручней лестницы 3-го типа ведущей из физио-отделения составляет 0,86 м вместо требуемых 1,2м.	ст.53, ст. 89 Федерального закона от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». п. 4.4.7. СП 1.13130.2020 «Эвакуационные пути и выходы»; п. 1.92* СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения»	17.10.2022	
6.	Высота ограждений наружных открытых лестниц (3-го типа), ведущих из помещений групп, расположенных на 2-м этаже («Кленок», «Ивушка», «Липка», «Ясень», «Березка», «Дубок»), составляет менее 1,2 м (фактически от 0,69 м до 0,98 м).	ст.53, ст. 89 Федерального закона от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». п. 4.4.7. СП 1.13130.2020 «Эвакуационные пути и выходы»; п. 1.92* СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения»	17.10.2022	
7.	Не обеспечено исправное состояние систем и установок противопожарной защиты - системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (к моменту достижения системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре предельного состояния (срока службы) на объекте не созданы новые системы (срок службы составных элементов указанных систем, смонтированных на объекте защиты и введенных в эксплуатацию 10.09.2008, составляет 10 лет).	п.54 ППР в РФ; ст.54 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.2, п.5.1.7 ГОСТ Р54101-2010 «Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт».	17.10.2022	
8.	Наружная открытая лестница, используемая для эвакуации из группы «Лиственница», имеет не сплошные проступы ступеней (прутковые).	ст.53, ст.89 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.5.1.1, п. 7.1.2. СП 1.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	17.10.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Старший инспектор ОНДПР г. Кирова
государственный инспектор г. Кирова

по пожарному надзору

(должность государственного инспектора
по пожарному надзору)

Ячменев М.Б.

(фамилия, инициалы)



(подпись)

М.Л.П.

« 14 » октября 20 21 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

(должность)

(фамилия, инициалы)

« 14 » октября 20 21 г.